

安芸クリーンセンターにおける維持管理の状況（令和8年度）

1. ごみ処分量

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
処分量	t	1,908.24	3,089.58	2,926.15	1,932.46									9,856.43

2. 排ガス測定結果

		単位	基準値	協定値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定焼却炉		－	－	－	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉								
測定採取		－	－	－	4月7日	5月12日	6月25日	7月1日								
測定結果		－	－	－	4月21日	5月22日	7月9日	7月9日								
ばいじん(12%換算値)		g/㎡N	0.08	0.01	0.002	0.003	0.001	0.003								
硫黄酸化物	濃度 (12%換算値)	ppm	－	20	1.4	2.1	1.6	0.8								
	排出量	㎡N/h	－	－	0.027	0.047	0.033	0.017								
	排出基準	㎡N/h	－	－	34	34	34	33								
窒素酸化物(12%換算値)		ppm	250	50	17	22	22	23								
塩化水素(12%換算値)		ppm	－	50	19	20	28	15								
		mg/㎡N	700	－	32	33	46	24								
全水銀(補正值)		μ g/N㎡	50	－	－	0.25	1.4	－								
備考		月ごとに1号炉と2号炉を交互に測定。ただし焼却炉の運転状況により変更する場合もある。														

3. ダイオキシン類測定結果

	単位	基準値	協定値	1号炉		2号炉	
測定採取	－	－	－	5月15日		6月30日	
測定結果	－	－	－	6月10日		7月16日	
ダイオキシン類	ng-TEQ/㎡	1	0.1	0.011		0.00017	
備考	焼却炉ごとに2回/年ずつ実施。						

[用語の説明]

基準値:法律で定められている値です。

協定値:公害防止協定書に基づく値です。

12%換算値:排ガスの中に含まれている物質の濃度を酸素濃度12%の状態にしたものです。

[単位の説明]

ppm:100万分の1の単位です。空気1㎡中に1cm³の物質が含まれていると1ppmです。

㎡N:温度が0度あって、1気圧の基準状態に換算したガス容積を示しています。

μ g(マイクログラム):100万分の1g

ng(ナノグラム):10億分の1g

TEQ(ToxicEquivalentsQuantity):ダイオキシン類は各異性体の毒性が異なるため毒性の最も強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した毒性等量(TEQ)により表しています。